



GEMEINDE CONTERS i.P.

7241 Conters i.P.
Ägerta 13

Telefon 081 332 17 70

www.conters.ch
info@conters.ch

Information zum Trinkwasser (Stand Juli 2022)

Die Wasserversorgung Conters informiert:

Trinkwasserqualität 2022

Conters hat ein gutes Trinkwasser. Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung (Probenahmedatum: 21. Juli 2022).

Chemische Beurteilung

Gesamthärte	17.7	fH°
Nitratgehalt	0.5	mg/L NO ₂
Calcium	61.6	mg/L Ca
Magnesium	5.6	mg/L Mg
Herkunft des Wassers		Quellwasser
Behandlung des Wassers		UV-Bestrahlung

Weitere Auskünfte:

Gemeindeverwaltung Conters, 7241 Conters i.P., Telefon 081 / 332 17 70

Conters, 5. August 2022

Die Gemeindeverwaltung